


Hygiene-Institut des Ruhrgebiets

Institut für Umwelthygiene und Toxikologie

Direktor: Dr. Thomas-Benjamin Seiler

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V.



Hygiene-Institut · Postfach 10 12 55 · 45812 Gelsenkirchen

Besucher-/Paketanschrift:
Rotthauer Str. 21, 45879 Gelsenkirchen

Zentrale (0209) 9242-0
Telefax (0209) 9242-222
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: W-413542-26-Zd
Ansprechpartner: B. Zeidler

Gelsenkirchen, 02.04.2026

Zertifikat

zur Hygiene – Konformitätsprüfung zu den konstruktiven Anforderungen
ausgewählter Regelwerke

Prüfstelle: Hygiene Institut des Ruhrgebiets
Institut für Umwelthygiene und Toxikologie
Rotthauer Straße 21
45879 Gelsenkirchen

Prüfgegenstand: RLT-Gerät der Serie "M, P, T, M+, P+, T+"

Hersteller: Mandik, a.s.
Dibrisska 550
267 24 Hostomice
Czech Republic



Grundlage der Prüfung: ✓ VDI 6022, Blatt 1 (01/2018) ✓ DIN 1946, Teil 4 (09/2018)
✓ VDI 3803, Blatt 1 (05/2020) ✓ ÖNORM H 6020 (03/2024)
✓ ÖNORM H 6021 (01/2023) ✓ SWKI VA104-01 (01/2019)
✓ SWKI VA105-01 (08/2015)

Gültigkeitszeitraum: 5 Jahre 04/2026 – 04/2031

Gutachten: W-413542-26-Zd

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass RLT-Geräte der Geräteserie "M, P, T, M+, P+, T+", soweit im Gutachten W-413542-26-Zd dargestellt, mit den Anforderungen der o.g. Regelwerke konform ist.

(B. Zeidler)

(J. Rolle B. Eng.)

Sachgebietsleiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik Sachbearbeiter, Abteilung Hygienische Gebäudetechnik

ausgestellt am 02.04.2026, Gelsenkirchen

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung wurden die hygienerlevanten Anforderungen der o.g. Regelwerke geprüft. Anforderungen anderer Regelwerke, auf welche die o.g. Regelwerke verweisen wurden nicht geprüft. Ferner umfasst die Hygiene-Konformitätsprüfung keine toxikologischen und sensorischen Prüfungen der eingesetzten Materialien.

Träger: Verein des Hygiene-Instituts des Ruhrgebiets e.V., Vereinsregister: VR 519 Amtsgericht Gelsenkirchen, USt.-ID: DE125018356
Vorstand: Prof. Dr. Jürgen Kretschmann (Vorsitzender), Stadträtin Andrea Henze, Joachim Löchte, Dr. Frank Obenaus, Dr. Thomas-Benjamin Seiler (geschäftsführ. Vorstand), Dr. Dirk Waider