


1. *Appareil* Clapets coupe-feu  
*Type:* **FDMQ 120**
2. *Fabricant:* MANDÍK, a.s.  
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, République tchèque  
numéro d'identification 26718405
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. *Objet de la déclaration*  
Clapets coupe-feu **FDMQ 120 AxB/L .FXX / .011F / .80F**  
où **A** représente la largeur et **B** représente la hauteur, de 150×150 mm à 1500×800 mm,  
où **L** représente la longueur fonctionnelle du corps 375 mm ou 500 mm,  
où **.FXX** représente la configuration du mécanisme évolutif MODULAR de .F00 à .F58,  
sans ou avec une télécommande 24 V DC ou 48 V DC à émission ou à interruption du courant,  
sans ou avec un moteur de réarmement universel 24 / 48 V DC (acceptant les deux tensions),  
sans ou avec des contacts de position début/fin de course unipolaires ou unipolaires plus bipolaires,  
de degré de protection du mécanisme IP 42,  
où **.11F** et **.80F** représente le mécanisme manuel M avec des contacts FCU, et avec des contacts FDCU, respectivement, de degré de protection de la partie électrique IP 54.
5. L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:
  - DIRECTIVE **2014/30/UE (EMC)** DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique
  - DIRECTIVE **2011/65/UE (RoHS)** DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (refonte).
6. Références des normes harmonisées pertinentes appliquées, y compris la date de celles-ci, ou des autres spécifications techniques, y compris la date de celles-ci, par rapport auxquelles la conformité est déclarée:  
EN IEC 61000-6-3: 2021, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013,  
EN IEC 61000-6-1: 2019, EN 60950-1: 2006, EN 60529: 1991.
7. Engineering Test Institute, entreprise publique, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, République tchèque, organisme de certification certifiant les produits, a confirmé la conformité du produit au à la directive (EU) 2014/30/UE et ét émis le rapport final no. 31-10777/2/EZ et émis le certificat n° **EMC-B-00936-23** de 2023-06-19.  
Engineering Test Institute, entreprise publique, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, République tchèque, laboratoire d'essai accrédité, a testé le produit et émis des rapports de test n° **31-10777/2/IP**, et n° **31-10777/2/E**.
8. Pour la description du produit, le manuel d'installation et d'utilisation et les conditions de garantie, voir les Spécifications techniques **TPM 162/22**.

Hostomice, le 2024-09-02

  
Mgr. Jan Mičan – CEO, Ppa  
MANDÍK, a.s.