



Institut für Brandschutztechnik
und Sicherheitsforschung

Nachweis Nichtbrennbarkeit

Nr.: 325033103-1,Rev1

Datum: 15.09.2025

Dieses Dokument ersetzt Nachweis 325033103-1
vom 04.04.2025

Techniker: Konrad MAYR / HofM

DW: 883

HERSTELLER:

MANDÍK, a.s.

Dobrisška 550

CZ-267 24 Hostomice

BAUPRODUKT:

Absperrvorrichtung gegen Brandübertragung in
Lüftungsleitungen

Brandschutzklappe Typenbezeichnung:

Type: FDMR, FDMB, FDML, FDMQ (PKTM-90*),
FDMD

HERSTELLERWERK:

MANDÍK, a.s.

Dobrisška 550

CZ-267 24 Hostomice

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Das Bauprodukt erfüllt die Anforderungen an die
harmonisierte Norm EN 15650:2010



* aktueller Produktname: FDMQ



PRÜFUNG/KLASSIFIZIERUNG: Die Brandschutzklappe wurde nach EN 15650:2010 und den mitgeltenden Normen geprüft und klassifiziert. Das Absperrelement und Gehäuse bestehen im Wesentlichen aus nicht-brennbaren Baustoffen, mindestens der Klasse A2-s1, d0 nach EN 13501-1. Die übrigen wesentlichen Komponenten (z.B. Kaldichtung, etc.) bestehen aus Baustoffen, mindestens E-d2 nach EN 13501-1.

PRÜFNACHWEISE Die Prüfnachweise sind dem IBS vollinhaltlich bekannt und können bei Vorweisen einer Freigabebestätigung des Systemherstellers vorgelegt werden.

ÜBERWACHUNG: Die Produktion und die werkseigene Produktionskontrolle werden jährlich auf der Grundlage eines unbefristet geltenden Zertifizierungsvertrages überwacht.

GÜLTIGKEIT: Dieses Zertifikat ist unter der Voraussetzung, dass sich das Produkt und der Anwendungsbereich des Produkts nicht verändern, unbefristet gültig.

AUSFÜHRENDER: Ing. Konrad MAYR

**IBS-INSTITUT FÜR BRANDSCHUTZTECHNIK UND
SICHERHEITSFORSCHUNG GESELLSCHAFT M.B.H.**

Ing. Konrad MAYR
Techniker

Ing.Mag. Robert BRENNER
Zeichnungsberechtigter

Indextabelle / Änderungsverlauf des Dokuments

Datum	geändert (Kürzel)	durch	Änderungsmaßnahme
2025-09-15	MK		Ergänzung Type FDMD Ergänzung Klasse A2-s1, d0 Prüfnachweise werden nicht mehr einzeln angeführt