



- Typ výrobku** **RDTM**  
**Výrobek:** Regulační klapka
- Výrobce:** MANDÍK, a.s.  
Dobříšská 550, 267 24 Hostomice,  
Česká republika  
IČO 26718405
- Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.
- Předmět prohlášení** Regulační klapky lamelové těsné typu RDTM v provedeních .02 a .08 určených k použití do prostor s nebezpečím výbuchu. Regulační klapky těsné jsou určeny k použití v budovách ve vzduchotechnických systémech vytápění, větrání a klimatizace k regulaci průtoku vzduchu a případně k uzavírání VZT potrubí.
- Předmět prohlášení popsany v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními akty Unie:  
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY **2014/34/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění.
- Odkaz na příslušné harmonizované normy a technické normy, podle kterých byla shoda posouzena:  
EN ISO/IEC 80079-36: 2016, EN IEC 60079-0: 2018.
- FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Česká republika, provedl přezkoušení typu a vydal certifikát **FZTÚ 24 ATEX 0010X**, platný do 2029-05-31.
- Návod k použití MAN 168/24. Technické podmínky 151/21. Elektrické zařízení instalované s regulační klapkou musí mít odpovídající klasifikační třídu.
- Toto prohlášení o shodě se netýká regulačních klapek RDTM v běžných provedeních, tj. v provedeních, které nejsou provedeními určenými do prostředí s daným nebezpečím výbuchu za splnění daných podmínek.
- Kategorie zařízení:  **II 2G Ex h IIC T6 Gb**

V Hostomicích 2024-06-21

  
Mgr. Jan Mičan  
CEO, Ppa  
MANDÍK, a.s.